




Características Técnicas / Technical Features

INTERIORISMO INFLUYENTE

SAMOA GREY | BLACK | BONE

Porcelanato toda masa mate



PISO




MURO




RECTIFICADO



INTERIOR



EXTERIOR




RESIDENCIAL



MATE

FORMATOS



	PIEZAS	CAJAS	M ²	KG
CAJA	2	NA	1.44	31.3
PALLET	80	40	57.6	1252

ESPESOR: 9mm

SAMOA GREY | BLACK | BONE

Porcelanato toda masa mate

Tested according to	AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials					
Test conclusion	No.	Test Items	Classification		Test Results	
	1	Wet Pendulum (AS 4586:2013 Annex A, Slider 96)	P5	>54	50	P4
			P4	45~54		
			P3	35~44		
			P2	25~34		
			P1	12~24		
			P0	<12		
	(The end)					
	(Any copy of test report is invalid without official test seal)					
	Note					

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.

La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.



GANTE


Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign

SAMOA GREY

Porcelanato toda masa mate

 | PREMIUM DESIGN

60 x 120



Características Técnicas / Technical Features

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx


  / [gantedesign](https://www.facebook.com/gantedesign)

SAMOA BLACK

Porcelanato toda masa mate

 | PREMIUM DESIGN

60 x 120



Características Técnicas / Technical Features

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx

  / [gantedesign](https://www.facebook.com/gantedesign)

SAMOA BONE

Porcelanato toda masa mate

 | PREMIUM DESIGN

60 x 120



Características Técnicas / Technical Features

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx

  / [gantedesign](https://www.facebook.com/gantedesign)